



Amtssigniert. SID2025051284014
Informationen unter: amtssignatur.tirol.gv.at

Amt d. Tiroler Landesreg., Eduard-Wallnofer-Platz 3, 6020 Innsbruck, Österreich

Amt der Tiroler Landesregierung
Abteilung Wasser-, Forst- und Energierecht

Mag. Mario Hillebrand
Heiliggeiststraße 7
6020 Innsbruck
+43 512 508 2489
wasser.forst.energierecht@tirol.gv.at
www.tirol.gv.at

Informationen zum rechtswirksamen Einbringen und
Datenschutz unter www.tirol.gv.at/information

Angeschlagen an der Amtstafel
des Gemeindeamtes in
von bis
Der Bürgermeister:

Geschäftszahl – beim Antworten bitte angeben
IIIa1-W-5055/21-2025
Innsbruck, 28.05.2025

**Innsbrucker Kommunalbetriebe AG;
Innsbrucker Kommunalbetriebe AG; KG Pradl – Wasserleitungsnetz, Erweiterungen/ -
veränderungen, 01.01.06 bis 31.12.22;
nachträgliche wasserrechtliche Bewilligung und wasserrechtliches Überprüfungsverfahren**

Öffentliche Bekanntmachung einer mündlichen Verhandlung

Mit Schreiben vom 23.02.2023, eingelangt am 22.03.2023, hat die Innsbrucker Kommunalbetriebe AG unter Vorlage des Einreichoperates mit der Bezeichnung „KG Pradl – Wasserleitungsnetz, Erweiterungen/ -veränderungen, 01.01.06 bis 31.12.22“ vom Februar 2023, um Erteilung der nachträglichen wasserrechtlichen Bewilligung angesucht.

Kurzbeschreibung:

In der Vergangenheit wurden (teils sehr kleine) Erweiterungen und -veränderungen des Trinkwasserleitungsnetzes, welche gemäß § 9 des Wasserrechtsgesetzes bewilligungspflichtig sind, in großen Zeitabschnitten bei der Behörde angezeigt und nachträglich um Bewilligung angesucht.

Seit Beginn des Jahres 2020 wird seitens des Geschäftsbereiches Wasser intensiv daran gearbeitet, die wasserrechtlichen Bewilligungen der Innsbrucker Wasserversorgungsanlage wieder auf aktuellen Stand zu bringen. Getrennt nach Katastralgemeinden werden sukzessive die Einreichunterlagen betreffend die bis dato erfolgten und noch nicht bewilligten Netzerweiterungen und -veränderungen (im Haupt-, Transport- und Versorgungsleitungsnetz) zusammengestellt und mit dem Ersuchen um Bewilligung vorgelegt.

Über diese Ansuchen findet gemäß den §§ 9, 11, 12, 13, 15, 21, 22, 107, 111, 112, 121, 99 Abs. 1 lit. c Wasserrechtsgesetz 1959 (WRG 1959), BGBl. Nr. 215/1959 idgF in Verbindung mit den §§ 40-44 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG 1991), BGBl. Nr. 51/1991 idgF, die mündliche Verhandlung am

Donnerstag, den 17. Juli 2025

mit dem Zusammentritt der Verhandlungsteilnehmer

um 14:00 Uhr,

**im Landhaus 2 (großer Konferenzraum Erdgeschoss), (Heiliggeiststraße 7,
6020 Innsbruck)**

statt.

Es ist möglich, persönlich oder durch einen bevollmächtigten Vertreter an der Verhandlung teilzunehmen und allfällige Einwendungen vorzubringen.

Bevollmächtigter kann eine eigenberechtigte natürliche Person, eine juristische Person, eine Personengesellschaft des Handelsrechts oder eingetragene Erwerbsgesellschaft sein. Personen, die unbefugt die Vertretung anderer zu Erwerbszwecken betreiben, dürfen nicht bevollmächtigt werden.

Der Bevollmächtigte muss mit der Sachlage vertraut sein und sich durch eine schriftliche Vollmacht ausweisen können. Die Vollmacht hat auf Namen oder Firma zu lauten.

Eine schriftliche Vollmacht ist nicht erforderlich,

- wenn die Vertretung durch eine zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugte Person – zB einen Rechtsanwalt, Notar oder Wirtschaftstreuhänder – erfolgt,
- wenn die Vertretung durch Familienmitglieder, Haushaltsangehörige, Angestellte oder Funktionäre von beruflichen oder anderen Organisationen, die der Behörde bekannt sind, erfolgt und kein Zweifel an deren Vertretungsbefugnis besteht,
- wenn der Antragsteller oder sonstige Beteiligte gemeinsam mit dem Bevollmächtigten an der Verhandlung teilnehmen.

Es ergeht das Ersuchen, diese Verständigung zur Verhandlung mitzubringen oder zu veranlassen, dass der Bevollmächtigte diese mitbringt.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verhandlung – abgesehen von der persönlichen Verständigung –

- durch Anschlag in der Stadtgemeinde Innsbruck und
- durch Veröffentlichung an der elektronischen Amtstafel des Landes Tirol unter www.tirol.gv.at/kundmachungen

kundgemacht wird/wurde.

Als sonst Beteiligter beachten Sie bitte, dass Sie, wenn Sie **Einwendungen** gegen den Gegenstand der Verhandlung nicht **spätestens am Tag vor Beginn der Verhandlung** bei der Behörde bekannt geben oder **während der Verhandlung** vorbringen, **insoweit Ihre Parteistellung verlieren**.

Wenn Sie jedoch durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis verhindert waren, rechtzeitig Einwendungen zu erheben und Sie kein Verschulden oder nur ein milderer Grad des Versehens trifft, können Sie **binnen zwei Wochen ab Wegfall des Hindernisses**, das Sie an der Erhebung von Einwendungen gehindert hat, jedoch spätestens bis zum Zeitpunkt der **rechtskräftigen Entscheidung** der Sache, bei uns Einwendungen erheben. Diese Einwendungen gelten dann als rechtzeitig erhoben. Bitte beachten Sie, dass eine längere Ortsabwesenheit kein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis darstellt.

PROJEKTBE SCHREIBUNG:

In der Vergangenheit wurden Erweiterungen und Veränderungen des Trinkwasserleitungsnetzes, welche gemäß § 9 des Wasserrechtsgesetzes bewilligungspflichtig sind, in großen Zeitabschnitten bei der Behörde angezeigt und nachträglich um Bewilligung angesucht.

Seit Beginn des Jahres 2020 wird seitens des Geschäftsbereiches Wasser intensiv daran gearbeitet, die wasserrechtlichen Bewilligungen der Innsbrucker Wasserversorgungsanlage wieder auf aktuellen Stand zu bringen. Getrennt nach Katastralgemeinden werden sukzessive die Einreichunterlagen betreffend die bis dato erfolgten und noch nicht bewilligten Netzerweiterungen und -veränderungen (im Haupt-, Transport- und Versorgungsleitungsnetz) zusammengestellt und mit dem Ersuchen um Bewilligung vorgelegt.

Nach dem Projekt der IKB AG mit dem Titel „KG Pradl – Wasserleitungsnetz, Erweiterungen/ -veränderungen, 01.01.06 bis 31.12.22“ vom Februar 2023 wird um die nachträgliche Bewilligung für die Errichtung und um den Betrieb aller im Zeitraum vom 01.01.2006 bis 31.12.2022 in der Katastralgemeinde Pradl durchgeführten Neuerrichtungen, Erweiterungen und Veränderungen im Wasserleitungsnetz angesucht.

Im Zeitraum von 01.01.2006 bis 31.12.2022 ergaben sich folgende Erweiterungen:

1. Austausch der Ringrohrleitung DN 500 in der Johann-Strauß-Straße sowie in der Kaufmannstraße, Schullernstraße und Wiesengasse (Jahr 2022)

Im Jahr 2022 wurde die Ringrohrleitung in der Johann-Strauß-Straße (178,92 lfm) und weiterführend in der Kaufmannstraße (30,65 lfm) und Schullernstraße (29,61 lfm) sowie in der Wiesengasse (19,96 lfm) zwischen den Anwesen Schullernstraße 21 und Wiesengasse 53 auf eine Länge von 259,14 lfm und in der Dimension DN 500 ausgetauscht. Die Trasse wurde im Kreuzungsbereich Johann-Strauß-Straße/ Kaufmannstraße Richtung Westen bzw. Norden verschoben. Die Anbindung an den Bestand in der Wiesengasse erfolgte durch Austausch der Versorgungsleitung auf eine Länge von 11,12 lfm (zwischen Schacht Josef-Strauß-Straße und Wiesengasse) und Erneuerung in der Dimension DA 280. Die Anbindung an den Bestand in der Kaufmannstraße erfolgte durch Austausch der Versorgungsleitung auf eine Länge von 8,02 lfm (südlich des Anwesens Kaufmannstraße 28) und Erneuerung in der Dimension DA 250.

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 2949, 3031, 3032, 3083

2. Austausch und Erweiterung der Versorgungsleitung auf DA 160 PE in der Kärntner Straße (Jahr 2022)

Die Versorgungsleitung im Kärntner Straße wurde zwischen Prinz-Eugen-Straße und Pembaurstraße auf eine Länge von 278,87 lfm ausgetauscht und die ursprüngliche Trasse Richtung Norden verschoben. Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DA 160. Die Anbindung an den Bestand in der Prinz-Eugen-Straße erfolgte durch Austausch der Versorgungsleitung auf eine Länge von 18,85 lfm und Erneuerung in der Dimension DA 160.

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 3018, 3060

3. Austausch und Erweiterung der Versorgungsleitung auf DA 160 PE in der Pembaurstraße sowie An-der-Furt (Jahr 2022)

Die Versorgungsleitung in der Pembaurstraße bzw. An-der Furt wurde zwischen Kärntner Straße und Prinz-Eugen-Straße auf eine Länge von 360,85 lfm ausgetauscht und die ursprüngliche Trasse teilweise verschoben. Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DA 160. Die Anbindung an den Bestand in der Pembaurstraße, welcher westlich des Anwesens Pembaurstraße 1 Richtung Süden abzweigt erfolgte durch Austausch der Versorgungsleitung auf eine Länge von 9,93 lfm und Erneuerung in der Dimension DA 160. Im Bereich An der Furt/Verbindung zur Prinz-Eugen-Straße (betroffene

Grundstücke: 1312/4, 1312/5, 1312/6, 1312/22) wurde die ausgetauschte Leitung auf eine Länge von ca. 80 lfm mit Bescheid vom 01.09.2022, Zl. IIIa1-W-5055/10-2022, wasserrechtlich bewilligt.

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 1312/4, 1312/5, 1312/6, 1312/22, 3018, 3057, 3058, 3059, 3060

4. Austausch und Erweiterung der Versorgungsleitung auf DA 180 PE in der Pradler Straße (Jahr 2022)

Die Versorgungsleitung in der Pradler Straße wurde zwischen Amraser Straße und Defreggerstraße auf eine Länge von 271,02 lfm ausgetauscht und die ursprüngliche Trasse Richtung Westen verschoben. Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DA 180. Die Anbindung an den Bestand in der Gumpstraße westlich der Pradler Straße erfolgte durch Austausch der Versorgungsleitung auf eine Länge von 5,48 lfm und Erneuerung in der Dimension DA 160. Die Anbindung an den Bestand in der Gumpstraße östlich der Pradler Straße erfolgte durch Austausch der Versorgungsleitung auf eine Länge von 14,11 lfm und Erneuerung in der Dimension DA 180.

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 2870/1, 2926, 3045/1

5. Austausch und Erweiterung der Versorgungsleitung auf DA 140 PE im Wetterherrenweg (Jahr 2022)

Im Jahr 2022 wurde die Versorgungsleitung im Wetterherrenweg zwischen der Wiesengasse und der Kaufmannstraße auf eine Länge von 192,30 lfm ausgetauscht. Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DA 140. Die Anbindung an den Bestand in der Wiesengasse erfolgte durch Austausch der Versorgungsleitung auf eine Länge von 18,67 lfm und Erneuerung in der Dimension DA 140. Die Anbindung an den Bestand in der Beda-Weber-Gasse erfolgte durch Austausch der Versorgungsleitung auf eine Länge von 9,31 lfm und Erneuerung in der Dimension DN 140.

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 1708/1, 1708/6, 709/2, 2949, 3031

6. Austausch und Erweiterung der Versorgungsleitung auf DA 180 PE im Bertha-von-Suttner-Weg (Jahr 2021)

Die Versorgungsleitung im Bertha-von-Suttner-Weg wurde zwischen Hegnerstraße und Burghard-Breitner-Straße auf eine Länge von 119,46 lfm ausgetauscht und die ursprüngliche Trasse Richtung Osten verschoben. Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DA 180.

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 1221/51, 1221/89, 1221/92, 3086

7. Austausch und Erweiterung der Versorgungsleitung auf DA 180 PE in der Burghard-Breitner-Straße (Jahr 2021)

Die Versorgungsleitung in der Burghard-Breitner-Straße wurde zwischen Radetzkystraße und Reichenauer Straße auf eine Länge von 361,67 lfm ausgetauscht und die ursprüngliche Trassenführung geringfügig abgeändert. Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DA 180. Die neue Anbindung an den Bestand im Bertha-von-Suttner-Weg (nördlich der Burghard-Breitner-Straße) erfolgte durch Austausch der Versorgungsleitung auf eine Länge von 12,16 lfm und Erneuerung in der Dimension DA 180.

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 1221/89, 1348, 3086

8. Austausch und Erweiterung der Versorgungsleitung auf DA 160 PE in der Dr.-Glatz-Straße (Jahr 2021)

Im Jahr 2021 wurde die Versorgungsleitung in der Dr.-Glatz-Straße zwischen der Burgenlandstraße und der Kaufmannstraße auf eine Länge von 179,51 lfm ausgetauscht und die ursprüngliche Trasse Richtung Osten verschoben. Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DA 160. Die Anbindung an den Bestand in der Premstraße Richtung Osten erfolgte durch Austausch der Versorgungsleitung auf eine Länge von 7,66 lfm und Erneuerung in der Dimension DA 110. Die Anbindung

an den Bestand in der Kaufmannstraße erfolgte durch Austausch der Versorgungsleitung auf eine Länge von 21,37 lfm und Erneuerung in der Dimension DA 160.

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 1763/11, 1763/12, 2936/1, 3031, 3052

9. Austausch und Erweiterung der Versorgungsleitung auf DA 180 PE in der Kärntner Straße (Jahr 2021)

Im Jahr 2021 wurde die Versorgungsleitung in der Kärntner Straße zwischen dem Anwesen Kärntner Straße 64 und der Prinz-Eugen-Straße (Versorgungsleitung DN 250) auf eine Länge von 298,49 lfm ausgetauscht. Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DA 180.

Berührte Grundparzelle, KG Pradl: Gst. 3018

10. Austausch und Erweiterung der Versorgungsleitung auf DA 160 PE bzw. DA 110 PE in der Premstraße (Jahr 2021)

Im Jahr 2021 wurde die Versorgungsleitung in der Premstraße zwischen der Dr.-Glatz-Straße und dem Anwesen Premstraße 49 auf eine Länge von 49,92 lfm ausgetauscht. Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DA 160 (26,19 lfm) bzw. DA 110 (23,73 lfm).

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 1763/11, 1763/12

11. Austausch und Erweiterung der Versorgungsleitung auf DN 400 Stahl bzw. auf DA 355 und DA 280 in der Radetzkystraße (Jahr 2021)

Im Jahr 2021 wurde die Versorgungsleitung in der Radetzkystraße zwischen den Anwesen Roßbachstraße 14 und Roßbachstraße 51 auf eine Länge von 440,97 lfm ausgetauscht. Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DN 400 (302,97 lfm) bzw. auf DA 355 (101,64 lfm) bzw. auf DA 280 (36,36 lfm). Die Anbindung an den Bestand in der Klappholzstraße erfolgte durch Austausch und Umliegung der Versorgungsleitung auf eine Länge von 31,22 lfm und Erneuerung in der Dimension DA 180. Die Anbindung an den Bestand in der Burghard-Breitner-Straße erfolgte durch Austausch der Versorgungsleitung auf eine Länge von 7,28 lfm und Erneuerung in der Dimension DA 180. Die Anbindung an den Bestand in der Radetzkystraße erfolgte durch Austausch der Versorgungsleitung auf eine Länge von 2,43 lfm und Erneuerung in der Dimension DA 180. Die Anbindung an den Bestand in der Hegnerstraße erfolgte durch Austausch der Versorgungsleitung auf eine Länge von 30,71 lfm und Erneuerung in der Dimension DA 140.

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 1221/51, Gst. 1348, Gst. 3080

12. Austausch und Erweiterung der Versorgungsleitung auf DN 400 bzw. DA 280 PE in der Andechsstraße (Jahr 2020)

Die Versorgungsleitung in der Andechsstraße wurde zwischen den Anwesen Andechsstraße 65 und 73 auf eine Länge von 189,44 lfm ausgetauscht und die ursprüngliche Trasse Richtung Süden verschoben. Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DN 400 (178,36 lfm) bzw. DA 280 PE (11,09 lfm).

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 1111/1

13. Austausch und Erweiterung der Versorgungsleitung auf DA 140 PE in der Fennerstraße (Jahr 2020)

Die Versorgungsleitung in der Fennerstraße wurde von der Kärntner Straße Richtung Süden auf eine Länge von 96,33 lfm ausgetauscht und die ursprüngliche Trasse Richtung Osten verschoben. Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DA 140.

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 3018, 3078

14. Austausch und Erweiterung der Versorgungsleitung auf DA 160 PE in der Gumpstraße (Jahr 2020)

Im Jahr 2020 wurde die Versorgungsleitung in der Gumpstraße zwischen den Anwesen Langstraße 26 und Tübingstraße 15a auf eine Länge von 329,45 lfm ausgetauscht. Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DA 160. Die ursprüngliche Leitung wurde zwischen dem Anwesen Gumpstraße 56 und der Langstraße außer Betrieb genommen und die Trasse Richtung Norden verschoben. Nördlich des Anwesens Gumpstraße 56 wurde die Verbindungsleitung zum südlich gelegenen Leitungsbestand DN 100 in der Gumpstraße auf eine Länge von 19,75 lfm und in der Dimension DA 140 PE neu errichtet. Die Anbindung an den Bestand in der Koflerstraße erfolgte durch Querung der Gumpstraße auf eine Länge von 28,32 lfm und in der Dimension DA 140. Die Anbindung an den Bestand in der Landseestraße erfolgte durch Querung der Gumpstraße auf eine Länge von 32,70 lfm und in der Dimension DA 140.

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 2926, 3034

15. Austausch und Erweiterung der Versorgungsleitung auf DA 140 PE in der Kärntner Straße (Jahr 2020)

Im Jahr 2020 wurde die Versorgungsleitung in der Kärntner Straße nördlich der Anwesen Kärntner Straße 64 und 66 auf eine Länge von 90,76 lfm ausgetauscht. Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DA 140.

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 3018

16. Austausch und Erweiterung der Versorgungsleitung auf DA 140 PE in der Kranewitterstraße (Jahr 2020)

Die Versorgungsleitung in der Kranewitterstraße wurde im Kreuzungsbereich Kranewitterstraße/ Langstraße/ Rudolf-Greinz-Straße bzw. zwischen den Anwesen Kranewitterstraße 12 und 16 auf eine Länge von 56,18 lfm ausgetauscht. Die Trasse wurde Richtung Norden verschoben. Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DA 140.

Berührte Grundparzelle, KG Pradl: Gst. 2932

17. Austausch der Ringrohrleitung DN 500 in der Langstraße und Rudolf-Greinz-Straße (Jahr 2020)

Im Jahr 2020 wurde die Ringrohrleitung in der Langstraße und weiterführend in der Rudolf-Greinz-Straße zwischen den Anwesen Langstraße 16 und Amraser Straße 75 auf eine Länge von 486,03 lfm und in der Dimension DN 500 ausgetauscht. Die Trasse wurde Richtung Osten verschoben.

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 2926, 2927, 2932, 3029, 3068

18. Austausch und Erweiterung der Versorgungsleitungen auf DA 180 PE in der Langstraße und DA 160 PE in der Rudolf-Greinz-Straße (Jahr 2020)

Im Jahr 2020 wurden die Versorgungsleitungen in der Langstraße und weiterführend in der Rudolf-Greinz-Straße zwischen der Gumpstraße und der Amraser Straße auf eine Länge von 403,55 lfm ausgetauscht und gemeinsam mit der neuen Ringrohrleitung sowie weitgehend parallel zu dieser verlegt. Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DA 180 in der Langstraße (253,08 lfm) und DA 160 in der Rudolf-Greinz-Straße (150,47 lfm). Die Anbindung an die Bestandsleitungen im Panzing erfolgte durch Austausch der Versorgungsleitungen auf eine Länge von 8,80 lfm (DA 140) bzw. 3,31 lfm (DA 110). Die Anbindung an den Bestand im Eichhof erfolgte durch Austausch der Versorgungsleitung auf eine Länge von 7,94 lfm und Erneuerung in der Dimension DA 110.

Berührte Grundparzelle, KG Pradl: Gst. 2926, 2932, 3018, 3029, 3045/1, 3068

19. Austausch und Erweiterung der Versorgungsleitung auf DA 140 PE in der Tübingstraße (Jahr 2020)

Im Jahr 2020 wurde die Versorgungsleitung in der Türingstraße zwischen der Gumpstraße und der Amthorstraße auf eine Länge von 232,54 lfm ausgetauscht und die Trasse Richtung Osten verschoben. Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DA 140. Die Anbindung an den Bestand im Am Roßsprung erfolgte durch Austausch der Versorgungsleitung auf eine Länge von 13,07 lfm und Erneuerung in der Dimension DA 140. Die Anbindung an den Bestand im Ahornhof erfolgte durch Austausch der Versorgungsleitung auf eine Länge von 6,99 lfm und Erneuerung in der Dimension DA 90. Die Anbindung an den Bestand im Am Rain erfolgte durch Austausch der Versorgungsleitung auf eine Länge von 12,41 lfm und Erneuerung in der Dimension DA 140.

Berührte Grundparzelle, KG Pradl: Gst. 1404/1, 1404/4, 1410/1, 2924, 2926, 3063

20. Neuverlegung einer Versorgungsleitung DA 160 PE in der Gumpstraße (Jahr 2019)

Im Jahr 2019 wurde die Versorgungsleitung in der Gumpstraße zwischen der Andechsstraße und dem Anwesen Türingstraße 15a auf eine Länge von 410,90 lfm und in der Dimension DA 160 PE neu errichtet. Nördlich des Anwesens Gumpstraße 74 wurde zudem die Verbindungsleitung zum südlich gelegenen Leitungsbestand DN 100 in der Gumpstraße auf eine Länge von 31,12 lfm und in der Dimension DA 140 PE neu errichtet. Die Anbindung an den Bestand in der Gumpstraße (östlich der Andechsstraße) erfolgte durch Austausch der Versorgungsleitung auf eine Länge von 12,46 lfm und Erneuerung in der Dimension DA 280. Die Anbindung an den Bestand in der Andechsstraße erfolgte durch Austausch der Versorgungsleitung auf eine Länge von 36,50 lfm und Erneuerung in der Dimension DA 280.

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 1037/1, 1056, 1067, 1068, 1071, 1092/1, 1095, 1111/1, 2874/1, 2901/1, 2914/1, 2926,

21. Austausch der Versorgungsleitung DA 110 PE in der Kranewitterstraße (Jahr 2019)

Im Jahr 2019 wurde die Versorgungsleitung in der Kranewitterstraße nördlich des Anwesens Kranewitterstraße 16 auf eine Länge von 9,48 lfm ausgetauscht und die Trasse Richtung Norden verschoben. Die Erneuerung erfolgte in der Dimension auf DA 110.

Berührte Grundparzelle, KG Pradl: Gst. 2932

22. Austausch und Erweiterung der Versorgungsleitung auf DA 180 PE in der Amraser Straße (Jahr 2018) (TB: 23.)

Im Zusammenhang mit den Leitungsverlegearbeiten 2017 (siehe Punkt 31) wurde die nördlich gelegene Versorgungsleitung in der Amraser Straße im Kreuzungsbereich mit der Pradler Straße auf eine Länge von 15,54 lfm ausgetauscht. Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DA 180.

Berührte Grundparzelle, KG Pradl: 3045/1

23. Austausch und Erweiterung der Versorgungsleitung auf DA 280 PE in der Andechsstraße (Jahr 2018) (TB: 24.)

Die Versorgungsleitung in der Andechsstraße wurde zwischen der Kreuzung mit der Reichenauer Straße/ Prinz-Eugen-Straße und der Kreuzung mit der Gumpstraße auf eine Länge von 696,62 lfm ausgetauscht und die Trasse Richtung Westen verschoben. Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DA 280. Die neue Anbindung an den Bestand in der Klappholzstraße (westlich der Andechsstraße) erfolgte durch Austausch der Versorgungsleitung auf eine Länge von 16,46 lfm und Erneuerung in der Dimension DA 180. Die neue Anbindung an den Bestand in der Klappholzstraße (östlich der Andechsstraße) erfolgte durch Austausch der Versorgungsleitung auf eine Länge von 40,40 lfm und Erneuerung in der Dimension DA 180. Die neue Anbindung an den Bestand in der Reut-Nicolussi-Straße erfolgte durch Austausch der Versorgungsleitung auf eine Länge von 18,58 lfm und Erneuerung in der Dimension DA 180. Die neue Anbindung an die südlich gelegene Bestandsleitung DN 100 in der

Andechsstraße wurde südlich des Anwesens Andechsstraße 37 auf Länge von 15,13 lfm und in der Dimension DA 140 hergestellt.

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 1111/1, 1221/77, 2911, 3080

24. Austausch und Erweiterung der Versorgungsleitung auf DA 160 PE in der Defreggerstraße (Jahr 2018) (TB: 25.)

Die Versorgungsleitung in der Defreggerstraße wurde zwischen dem Anwesen Defreggerstraße 21 und der Kreuzung mit der Pradler Straße auf eine Länge von 37,47 lfm ausgetauscht. Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DA 160.

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 2870/1, 2928/7

25. Austausch und Erweiterung der Versorgungsleitung auf DA 140 PE in der Fennerstraße (Jahr 2018) (TB: 26.)

Im Jahr 2018 wurde die Versorgungsleitung in der Fennerstraße zwischen den Anwesen Fennerstraße 2a und Reichenauer Straße 51 auf eine Länge von 181,18 lfm ausgetauscht und die Trasse teilweise Richtung Osten verschoben. Im Jahr 2020 wurden von dieser 7,67 lfm bei Anwesen Fennerstraße 2a wieder außer Betrieb genommen. Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DA 140.

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 1273/1, 1273/5, 3078

26. Austausch und Erweiterung der Versorgungsleitung auf DA 140 PE in der Oswald-Redlich-Straße (Jahr 2018) (TB: 27.)

Im Jahr 2018 wurde die Versorgungsleitung in der Oswald-Redlich-Straße zwischen der Prinz-Eugen-Straße und der Fennerstraße auf eine Länge von 187,25 lfm ausgetauscht und die Trasse Richtung Westen verschoben. Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DA 140. Die neue Anbindung an den Bestand im Pradler Sagen erfolgte durch Austausch der Versorgungsleitung auf eine Länge von 11,34 lfm und Erneuerung in der Dimension DA 110.

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 1273/5, Gst. 3060, Gst. 3061, Gst. 3062

27. Austausch und Erweiterung der Versorgungsleitung auf DA 140 PE im Sillufer (Jahr 2018) (TB: 28.)

Im Jahr 2018 wurde die Versorgungsleitung im Sillufer nördlich des Anwesens Sillhöfe 2 auf eine Länge von 55,50 lfm ausgetauscht und die Trasse Richtung Osten verschoben. Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DA 140.

Berührte Grundparzelle, KG Pradl: Gst. 2943

28. Austausch und Erweiterung der Löschwasserleitung auf DA 250 PE am Viller Berg (zum Kraftwerk Untere Sill) (Jahr 2018) (TB: 29.)

Im Jahr 2018 wurde die Löschwasserleitung am Viller Berg zum Kraftwerk Untere Sill auf eine Länge von 248,46 lfm ausgetauscht und die Trasse Richtung Osten verschoben (siehe auch Punkte 99 und 93 bzw. 30). Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DA 250.

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. .608, 2033/2, 2033/3, 2033/4, 2033/6, 3087

29. Austausch und Erweiterung der Versorgungsleitung auf DA 140 PE am Viller Berg (zum Kraftwerk Untere Sill) (Jahr 2018) (TB: 30.)

Im Jahr 2018 wurde die Versorgungsleitung am Viller Berg zum Kraftwerk Untere Sill auf eine Länge von 233,71 lfm ausgetauscht und die Trasse Richtung Osten verschoben (siehe auch Punkte 99 und 93 bzw. 29). Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DA 140.

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. .608, 2033/2, 2033/3, 2033/4, 2033/6, 3087

30. Austausch und Erweiterung der Versorgungsleitung auf DA 180 PE bzw. DA 160 PE in der Amraser Straße (Jahr 2017) (TB: 31.)

Im Jahr 2017 wurde die nördlich gelegene Versorgungsleitung in der Amraser Straße zwischen dem Anwesen Amraser Straße 39 und der Defreggerstraße auf eine Länge von 376,19 lfm ausgetauscht und die Trasse Richtung Norden verschoben. Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DA 180 (268,83 lfm) bzw. auf DA 160 (107,36 lfm). Weiters befanden sich in diesem Bereich Leitungen in der Dimension NW 150 bzw. NW 200, welche mit Bescheid, Zl.: IIIa1-5529/13, vom 28.01.2000 bewilligt worden waren. Die Anbindung an den Bestand in der Gumpstraße erfolgte durch Austausch der Versorgungsleitung auf eine Länge von 33,07 lfm und Erneuerung in der Dimension DA 180.

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: 3028, 3045/1, 3053

31. Austausch und Erweiterung der Versorgungsleitung auf DA 280 PE in der Amraser Straße (Jahr 2017) (TB: 32.)

Im Jahr 2017 wurde die südlich gelegene Versorgungsleitung in der Amraser Straße zwischen dem Anwesen Amraser Straße 72 und der Anton-Eder-Straße auf eine Länge von 212,96 lfm ausgetauscht und die Trasse Richtung Norden verschoben. Weiters wurde die Versorgungsleitung zwischen der Hörmannstraße und dem Anwesen Leipziger Platz 2 auf eine Länge von 114,48 lfm ausgetauscht. Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DA 280. In den Kreuzungsbereichen Amraser Straße/ Gumpstraße sowie Amraser Straße/ Pradler Straße wurden Verbindungsleitungen DA 280 (Längen: 15,76 lfm bzw. 12,84 lfm) zwischen der nördlichen (siehe Punkt 31) und der südlichen Versorgungsleitung errichtet und diese in Schutzrohren geführt. Die Anbindung an den Bestand in der Roseggerstraße erfolgte durch Austausch der Versorgungsleitung auf eine Länge von 18,13 lfm und Erneuerung in der Dimension DA 180.

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 1851/2, 1906, 3028, 3045/1

32. Austausch und Erweiterung der Versorgungsleitung auf DA 180 PE in der Burgenlandstraße (Jahr 2017) (TB: 33.)

Im Jahr 2017 wurde die Versorgungsleitung in der Burgenlandstraße zwischen der Kreuzung mit der Dr.-Glatz-Straße und dem Anwesen Burgenlandstraße 5 auf eine Länge von 326,84 lfm ausgetauscht und die Trasse Richtung Süden verschoben. Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DA 180. Die Anbindung an den Bestand in der Schullernstraße erfolgte durch Austausch der Versorgungsleitung auf eine Länge von 11,80 lfm und Erneuerung in der Dimension DA 180. Die Anbindung an den Bestand in der Köldererstraße erfolgte durch Austausch der Versorgungsleitung auf eine Länge von 5,89 lfm und Erneuerung in der Dimension DA 110.

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 2936/1, 3032

33. Austausch der Versorgungsleitung auf DA 140 PE in der Pembaurstraße (Jahr 2017) (TB: 34.)

Im Jahr 2017 wurde die Versorgungsleitung in der Pembaurstraße im Kreuzungsbereich Reichenauer Straße/ Pembaurstraße auf eine Länge von 7,88 lfm ausgetauscht. Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DA 140.

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 2911

34. Austausch und Erweiterung der Versorgungsleitung auf DA 160 PE bzw. DA 280 PE in der Reichenauer Straße (Jahr 2017) (TB: 35.)

Im Jahr 2017 wurde die Versorgungsleitung in der Reichenauer Straße zwischen dem Anwesen Reichenauer Straße 100 und der Kreuzung mit dem Langen Weg ausgetauscht. Von dieser befinden sich 370,26 lfm in der KG Pradl. Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DA 160 (353,49 lfm) bzw. DA 280 (16,76 lfm). Die Anbindung an den Bestand in der Burghard-Breitner-Straße erfolgte durch Austausch der Versorgungsleitung auf eine Länge von 13,03 lfm und Erneuerung in der Dimension DA 160.

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 2911, 3086

35. Austausch und Erweiterung der Versorgungsleitung auf DA 140 PE in der Amthorstraße (Jahr 2016) (TB: 36.)

Im Jahr 2016 wurde die Versorgungsleitung in der Amthorstraße nördlich des Anwesens Amthorstraße 26 auf eine Länge von 10,26 lfm ausgetauscht und die Trasse Richtung Norden verschoben. Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DA 140.

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 2924

36. Austausch und Erweiterung der Versorgungsleitung auf DA 180 PE bzw. DA 160 PE in der Burgenlandstraße (Jahr 2016) (TB: 37.)

In der Burgenlandstraße wurde die Versorgungsleitung zwischen dem Anwesen Burgenlandstraße 5 und der Kreuzung mit der Amraser Straße ausgetauscht und die Trasse zum Teil Richtung Süden verschoben. Von dieser befinden sich 68,36 lfm in der KG Pradl. Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DA 180 (49,76 lfm) bzw. auf DA 160 (18,60 lfm).

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 2936/1

37. Austausch und Erweiterung der Versorgungsleitung auf DA 140 PE in der Defreggerstraße (Jahr 2016) (TB: 38.)

Im Jahr 2016 wurde die Versorgungsleitung in der Defreggerstraße zwischen der Gabelsbergerstraße und dem Anwesen Defreggerstraße 39 auf eine Länge von 37,01 lfm ausgetauscht. Die Trasse wurde Richtung Norden verschoben. Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DA 140.

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 1423/7, 1424/18

38. Austausch der Versorgungsleitung DA 110 PE in der Köldererstraße (Jahr 2016) (TB: 39.)

Im Jahr 2016 wurde die Versorgungsleitung in der Köldererstraße im Kreuzungsbereich Köldererstraße/ Burgenlandstraße auf eine Länge von 19,35 lfm ausgetauscht. Die Trasse wurde Richtung Westen verschoben. Der Erneuerung erfolgte in der Dimension auf DA 110.

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 1840/2, Gst. 2936/1

39. Austausch und Erweiterung der Ringrohrleitung auf DA 560 PE in der Reichenauer Straße (Jahr 2016) (TB: 40.)

Im Jahr 2016 wurde die Ringrohrleitung in der Reichenauer Straße zwischen der Pembaurstraße und der Prinz-Eugen-Straße auf eine Länge von 387,48 lfm ausgetauscht und die Trasse teilweise Richtung Süden verschoben. Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DA 560.

Berührte Grundparzelle, KG Pradl: Gst. 2911

40. Austausch und Erweiterung der Versorgungsleitung auf DA 140 PE in der Reichenauer Straße (Jahr 2016) (TB: 41.)

Im Jahr 2016 wurde die Versorgungsleitung in der Reichenauer Straße zwischen der Pembaurstraße und der Prinz-Eugen-Straße auf eine Länge von 378,63 lfm ausgetauscht und die Trasse abschnittsweise Richtung Norden bzw. Richtung Süden verschoben. Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DA 140. Die Anbindung an den Bestand in der Pembaurstraße erfolgte durch Austausch der Versorgungsleitung auf eine Länge von 20,25 lfm und Erneuerung in der Dimension DA 140. Die Anbindung an den Bestand im Verbindungsweg Reichenauer Straße/ Renkstraße erfolgte durch Austausch der Versorgungsleitung auf eine Länge von 17,55 lfm und Erneuerung in der Dimension DA 110. Die Anbindung an den Bestand in der Mitterhoferstraße erfolgte durch Austausch der Versorgungsleitung auf eine Länge von 7,38 lfm und Erneuerung in der Dimension DA 110. Die Anbindung an den Bestand in der Maderspergerstraße erfolgte durch Austausch der Versorgungsleitung auf eine Länge von 8,79 lfm und Erneuerung in der Dimension DA 140. Die Anbindung an den Bestand in der Kravoglststraße erfolgte durch Austausch der Versorgungsleitung auf eine Länge von 20,33 lfm und Erneuerung in der Dimension DA 110. Die Anbindung an den Bestand in der Prinz-Eugen-Straße erfolgte durch Austausch der Versorgungsleitung auf eine Länge von 17,73 lfm und Erneuerung in der Dimension DA 110.

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 1297/2, 2911, 3019, 3025, 3027, 3060

41. Austausch und Erweiterung der Versorgungsleitung auf DA 280 PE in der Reichenauer Straße (Jahr 2016) (TB: 42.)

Im Jahr 2016 wurde die Versorgungsleitung in der Reichenauer Straße zwischen der Prinz-Eugen-Straße (Ringrohrleitungschacht) und der Fennerstraße auf eine Länge von 193,17 lfm ausgetauscht. Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DA 280. Die Anbindung an den Bestand in der Andechsstraße erfolgte durch Austausch der Versorgungsleitung auf eine Länge von 40,55 lfm und Erneuerung in der Dimension DA 280. Die Trasse wurde Richtung Südwesten verschoben. Im Jahr 2018 wurden von dieser 6,41 lfm wieder außer Betrieb genommen. Die Anbindung an den Bestand in der Verbindungsstraße Reichenauer Straße/ Wörndlestraße („Hirschberggasse“) erfolgte durch Austausch der Versorgungsleitung auf eine Länge von 20,47 lfm und Erneuerung in der Dimension DA 110.

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 1111/1, 1199, 2911

42. Neuverlegung einer Versorgungsleitung DA 90 PE in der Schwindstraße (Jahr 2016) (TB: 43.)

Im Jahr 2016 wurde in der Schwindstraße eine Versorgungsleitung (Stichleitung) zwischen der Kreuzung mit der Dürerstraße und dem Anwesen Schwindstraße 6 in der Dimension DA 90 und auf eine Länge von 48,08 lfm neu verlegt.

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 3040, 3050

43. Austausch und Erweiterung der Versorgungsleitung auf DA 140 PE in der Amthorstraße (Jahr 2015) (TB: 44.)

Im Jahr 2015 wurde die Versorgungsleitung in der Amthorstraße zwischen den Anwesen Langstraße 4 und Amthorstraße 26 auf eine Länge von 40,17 lfm ausgetauscht. Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DA 140.

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 2924

44. Austausch und Erweiterung der Versorgungsleitung auf DA 140 PE in der Defreggerstraße (Jahr 2015) (TB: 45.)

Im Jahr 2015 wurde die Versorgungsleitung in der Defreggerstraße zwischen dem Anwesen Defreggerstraße 39 und der östlich gelegenen Versorgungsleitung in der Langstraße auf eine Länge von

73,29 lfm ausgetauscht und die Trasse Richtung Norden verschoben. Im Kreuzungsbereich Defreggerstraße/ Langstraße wurde die Leitung in einem Schutzrohr geführt. Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DA 140.

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 1423/7, 2927

45. Austausch und Erweiterung der Versorgungsleitung auf DA 180 PE in der Körnerstraße (Jahr 2015) (TB: 46.)

Im Jahr 2015 wurde die Versorgungsleitung in der Körnerstraße zwischen den Anwesen Körnerstraße 5 und Defreggerstraße 13 (86,78 lfm) sowie zwischen dem Anwesen Defreggerstraße 16 und der Gumpstraße (117,26 lfm) ausgetauscht. Die Trasse wurde Richtung Westen verschoben. Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DA 180. Die Anbindung an den Bestand in der Gumpstraße erfolgte durch Austausch der Versorgungsleitung auf eine Länge von 11,52 lfm und Erneuerung in der Dimension DA 180.

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 1916/19, 3020, 3053

46. Austausch und Erweiterung der Ringrohrleitung auf DA 560 PE in der Langstraße und Pembaurstraße (Jahr 2015) (TB: 47.)

Im Jahr 2015 wurde die Ringrohrleitung in der Langstraße und weiterführend in der Pembaurstraße zwischen dem Anwesen Langstraße 16 und dem Schacht im Kreuzungsbereich Pembaurstraße/ Reichenauer Straße auf eine Länge von 520,50 lfm ausgetauscht. Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DA 560.

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 1385/9, 2911, 2922/1, 2924, 2927, 3019

47. Austausch und Erweiterung der Versorgungsleitung auf DA 160 PE in der Langstraße (Jahr 2015) (TB: 48.)

Im Jahr 2015 wurde die östlich gelegene Versorgungsleitung in der Langstraße zwischen Gumpstraße und Amthorstraße auf eine Länge von 224,0 lfm ausgetauscht. Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DA 160. Die Anbindung an den Bestand im Lindenhof erfolgte durch Austausch der Versorgungsleitung auf eine Länge von 7,66 lfm und Erneuerung in der Dimension DA 110.

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 2924, 2926, 2927

48. Austausch und Erweiterung der Versorgungsleitung auf DA 180 PE in der Lindenstraße (Jahr 2015) (TB: 49.)

Im Jahr 2015 wurde die Versorgungsleitung in der Lindenstraße zwischen der Gumpstraße und der Amraser Straße auf eine Länge von 236,12 lfm ausgetauscht und die Trasse Richtung Osten verschoben. Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DA 180. Die Anbindung an den Bestand in der Amraser Straße erfolgte durch Austausch der Versorgungsleitung auf eine Länge von 5,26 lfm und Erneuerung in der Dimension DA 180.

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 1432/6, 1560, 1563, 2932, 3045/1

49. Austausch und Erweiterung der Versorgungsleitung auf DA 140 PE in der Pembaurstraße (Jahr 2015) (TB: 50.)

Im Jahr 2015 wurde die Versorgungsleitung in der Pembaurstraße zwischen Amthorstraße und dem Anwesen Reichenauer Straße 34 auf eine Länge von 363,09 lfm ausgetauscht. Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DA 140. Zwischen Amthorstraße und Renkstraße wurde die Trasse Richtung Westen verschoben und die Versorgungsleitung mit der Ringrohrleitung verlegt. Die Anbindung an den Bestand in der Egerdachstraße erfolgte durch Austausch der Versorgungsleitung auf

eine Länge von 47,71 lfm (Richtung Westen 21,30 lfm, Richtung Osten 26,42 lfm) und Erneuerung in der Dimension DA 140. Die Anbindung an den Bestand in der Renkstraße erfolgte durch Austausch der Versorgungsleitung auf eine Länge von 5,10 lfm und Erneuerung in der Dimension DA 140.

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 1332/2, 1385/9, 2874/1, 2922/1, 2924, 3019

50. Austausch und Erweiterung der Versorgungsleitung auf DA 280 PE in der Reichenauer Straße im Kreuzungsbereich mit der Pembaurstraße (Jahr 2015) (TB: 51.)

Im Jahr 2015 wurde die Versorgungsleitung in der Reichenauer Straße im Kreuzungsbereich Reichenauer Straße/ Pembaurstraße auf eine Länge von 58,75 lfm ausgetauscht bzw. die Trasse Richtung Norden verschoben. Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DA 280. Die Anbindung an den Bestand in der Pembaurstraße Richtung Norden erfolgte durch Austausch der Versorgungsleitung auf eine Länge von 8,21 lfm und Erneuerung in der Dimension DA 160. Eine Verbindungsleitung DA 280 zur Ringrohrleitung wurde im Schachtbauwerk mit einer Länge von 2,04 lfm hergestellt.

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 2911, 3019, 3057

51. Austausch und Erweiterung der Versorgungsleitung auf DA 280 PE in der Reichenauer Straße (Jahr 2015) (TB: 52.)

Im Jahr 2015 wurde die Versorgungsleitung in der Reichenauer Straße zwischen Fennerstraße und dem Anwesen Reichenauer Straße 84 auf eine Länge von 260,97 lfm ausgetauscht. Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DA 280. Die Anbindung an die Stichleitung Richtung Süden, welche sich östlich der Anwesen Reichenauer Straße 76 bis 76 c befindet, erfolgte durch Austausch auf eine Länge von 10,11 lfm und Erneuerung in der Dimension DA 110. Die Anbindung an den Bestand in der Fennerstraße erfolgte durch Austausch der Versorgungsleitung auf eine Länge von 8,92 lfm und Erneuerung in der Dimension DA 140. Die Anbindung an den Bestand in der Freundsbergstraße erfolgte durch Austausch der Versorgungsleitung auf eine Länge von 3,08 lfm und Erneuerung in der Dimension DN 150.

Berührte Grundparzelle, KG Pradl: Gst. 2911

52. Austausch der Ringrohrleitung und Erneuerung in der DA 400 PE in der Wiesengasse (Jahr 2014) (TB: 53.)

Im Jahr 2014 wurde die Ringrohrleitung in der Wiesengasse zwischen den Anwesen Wiesengasse 29 und Wiesengasse 53 auf eine Länge von 214,89 lfm ausgetauscht. Die Erneuerung erfolgte in der Dimension auf DA 400.

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 2949

53. Austausch und Erweiterung der Versorgungsleitung auf DA 140 PE bzw. DA 160 PE in der Defreggerstraße (Jahr 2014) (TB: 54.)

Im Jahr 2014 wurde die Versorgungsleitung in der Defreggerstraße zwischen der Pradler Straße und der Gabelsbergerstraße auf eine Länge von 175,47 lfm ausgetauscht und die Trasse Richtung Norden verschoben. Im Jahr 2016 wurden von dieser 5,95 lfm wieder außer Betrieb genommen. Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DA 140. Von der Kreuzung mit der Pradler Straße Richtung Westen erfolgte die Erneuerung auf eine Länge von 9,72 lfm und in der Dimension DA 160. Die Anbindung an den Bestand in der Pradler Straße erfolgte durch Austausch der Versorgungsleitung auf eine Länge von 28,22 lfm und Erneuerung in der Dimension DA 160. Die Anbindung an den Bestand in der Gabelsbergerstraße (Richtung Norden und Richtung Süden) erfolgte durch Austausch und Umlegung der Versorgungsleitung auf eine Länge von 40,54 lfm und Erneuerung in der Dimension DA 140.

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 1424/18, 1427/14, 2870/1

54. Austausch und Erweiterung der Versorgungsleitung auf DA 160 PE in der Reichenauer Straße (Jahr 2014) (TB: 55.)

Im Jahr 2014 wurde die Versorgungsleitung in der Reichenauer Straße zwischen den Anwesen Reichenauer Straße 88 und Reichenauer Straße 100 auf eine Länge von 360,56 lfm ausgetauscht. Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DA 160. Die Versorgungsleitung westlich des Anwesens Reichenauer Straße 99 wurde auf eine Länge von 32,25 lfm ausgetauscht. Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DA 140. Die Anbindung an den Bestand in der Roßbachstraße erfolgte durch Austausch der Versorgungsleitung auf eine Länge von 4,20 lfm und Erneuerung in der Dimension DA 110. Die Anbindung an den Bestand, welcher östlich des Anwesens Reichenauer Straße 88 Richtung Süden abzweigt, erfolgte durch Austausch der Versorgungsleitung auf eine Länge von 2,10 lfm und Erneuerung in der Dimension DA 90.

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 2911, 3099

55. Austausch und Erweiterung der Versorgungsleitung auf DA 280 PE in der Radetzkystraße (Jahr 2013) (TB: 56.)

Im Jahr 2013 wurde die Versorgungsleitung in der Radetzkystraße zwischen dem Anwesen Radetzkystraße 28 und der Reichenauer Straße auf eine Länge von 298,36 lfm ausgetauscht. Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DA 280. Die Anbindung an den Bestand in der Roßbachstraße erfolgte durch Austausch der Versorgungsleitung auf eine Länge von 3,33 lfm und Erneuerung in der Dimension DA 110.

Berührte Grundparzelle, KG Pradl: Gst. 1348

56. Austausch und Erweiterung der Versorgungsleitung auf DA 280 in der Amraser Straße bzw. im Leipziger Platz (Jahr 2012) (TB: 57.)

Im Jahr 2012 wurde die Versorgungsleitung in der Amraser Straße zwischen den Anwesen Leipziger Platz 2 und Amraser Straße 6 (bzw. Katastral-gemeindegrenze) ausgetauscht. Von dieser befinden sich 158,76 lfm in der KG Pradl. Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DA 280. Von dieser abzweigend wurde südöstlich des Anwesens Amraser Straße 3 eine Versorgungsleitung DA 160 (42,14 lfm) errichtet, welche die Amraser Straße quert. Nördlich des Anwesens Leipziger Platz 1 wurde eine weitere Querung der Amraser Straße in der Dimension DA 280 und auf eine Länge von 49,29 lfm errichtet. Die Anbindung an den Bestand in der Hunoldstraße erfolgte durch Austausch der Versorgungsleitung auf eine Länge von 2,40 lfm und Erneuerung in der Dimension DA 140.

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 1924, Gst. 2928/3, Gst. 3005, Gst. 3028

57. Austausch und Erweiterung der Versorgungsleitungen auf DA 140 bzw. DA 280 im Kreuzungsbereich Amraser Straße/ Wiesengasse (Jahr 2012) (TB: 58.)

In der Amraser Straße wurde die Versorgungsleitung zwischen dem Anwesen Amraser Straße 117 und der Kreuzung mit der Philippine-Welser-Straße/ Wiesengasse (südwestlich des Anwesens Amraser Straße 113) ausgetauscht. Von dieser befinden sich lediglich 7,69 lfm in der KG Pradl. Die Trasse wurde Richtung Westen verschoben. Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DA 140. Weiters wurden Versorgungsleitungen im Kreuzungsbereich Amraser Straße/ Wiesengasse in der Dimension DA 280 ausgetauscht. Von dieser befinden sich 20,24 lfm in der KG Pradl. Die Anbindung an den Bestand in der Wiesengasse erfolgte durch Austausch der Versorgungsleitung auf eine Länge von 3,02 lfm und Erneuerung in der Dimension DN 250.

Berührte Grundparzelle, KG Pradl: Gst. 3045/2

58. Austausch und Erweiterung der Versorgungsleitung auf DA 140 PE in der Andechsstraße (Jahr 2012) (TB: 59.)

Im Jahr 2012 wurde die südlich gelegene Versorgungsleitung in der Andechsstraße zwischen den Anwesen Andechsstraße 20 und Reithmann-Straße 20 auf eine Länge von 143,10 lfm ausgetauscht. Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DA 140.

Berührte Grundparzelle, KG Pradl: Gst. 1111/1

59. Austausch und Erweiterung der Versorgungsleitung auf DA 140 PE in der Bruder-Willram-Straße (Jahr 2012) (TB: 60.)

Im Jahr 2012 wurde die Versorgungsleitung in der Bruder-Willram-Straße zwischen der Kranewitterstraße und der Amraser Straße auf eine Länge von 205,62 lfm ausgetauscht. Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DA 140. In diesem Zusammenhang wurde auch der Leitungsbestand in der Petzoldstraße, welcher von der Bruder-Willram-Straße Richtung Osten abzweigt, auf eine Länge von 40,79 lfm und in der Dimension DA 110 neu ausgeführt. Die Anbindung an den Bestand in der Kernstockstraße erfolgte durch Austausch der Versorgungsleitung auf eine Länge von 7,57 lfm und Erneuerung in der Dimension DA 140.

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 2932, Gst. 3030, Gst. 3043, Gst. 3045/1

60. Austausch und Erweiterung der Versorgungsleitung auf DA 140 PE in der Defreggerstraße (Jahr 2012) (TB: 61.)

Im Jahr 2012 wurde die nördlich gelegene Versorgungsleitung in der Defreggerstraße, welche sich im Süden des Rapoldiparks befindet, auf eine Länge von 89,24 lfm ausgetauscht. Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DA 140. Die Anbindung an den südlich gelegenen Leitungsbestand in der Defreggerstraße erfolgte durch Austausch der Versorgungsleitung auf eine Länge von 5,57 lfm und Erneuerung in der Dimension DN 125.

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 2928/7, Gst. 3028

61. Austausch und Erweiterung der Versorgungsleitung auf DA 110 PE in der Maderspergerstraße (Jahr 2012) (TB: 62.)

Im Jahr 2012 wurde die Versorgungsleitung in der Maderspergerstraße zwischen der Lutterottistraße und der Reichenauer Straße auf eine Länge von ca. 145,0 lfm ausgetauscht. Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DA 110.

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 2911, 3025, 3026/1

62. Austausch und Erweiterung der Versorgungsleitung auf DA 280 PE in der Radetzkystraße (Jahr 2012) (TB: 63.)

Im Jahr 2012 wurde die östlich gelegene Versorgungsleitung in der Radetzkystraße zwischen den Anwesen Radetzkystraße 28 und 29 auf eine Länge von 56,00 lfm ausgetauscht. Im Jahr 2021 wurden 43,57 lfm wieder außer Betrieb genommen. Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DA 280. Von dieser abzweigend wurde beim Anwesen Radetzkystraße 28 eine Verbindungsleitung zur westlich gelegenen Versorgungsleitung in der Radetzkystraße in der Dimension DA 225 mit einer Länge von 6,96 lfm errichtet. Beim Anwesen Radetzkystraße 29 wurde eine weitere Verbindungsleitung zur westlich gelegenen Versorgungsleitung in der Radetzkystraße in der Dimension DA 180 mit einer Länge von 12,93 lfm hergestellt.

Berührte Grundparzelle, KG Pradl: Gst. 1348

63. Austausch und Umliegung der Ringrohrleitung DN 500 sowie der Versorgungsleitungen DN 250 in der Amraser Straße (Jahr 2011) (TB: 64.)

Im Jahr 2011 wurde die Ringrohrleitung DN 500 im Kreuzungsbereich Amraser Straße/ Pacherstraße ausgetauscht bzw. auf eine Länge von 52,02 lfm in neuer Trasse verlegt. Vor dem Austausch befand sich in diesem Bereich eine Leitung in der Dimension NW 500, welche mit Bescheid, Zl.: IIIa1-397/4-1955, vom 22.06.1955 bewilligt worden war. Die südlich gelegene und parallel verlaufende Versorgungsleitung DN 250 in der Amraser Straße wurde auf eine Länge von 21,29 lfm ebenfalls ausgetauscht. Im Kreuzungsbereich Amraser Straße/ Bruder-Willram-Straße wurden die Versorgungsleitungen umgelegt und die Amraser Straße, teilweise in einem Schutzrohr, gequert. Die Anbindung an den Bestand in der Pacherstraße bzw. an den Schacht im Kreuzungsbereich erfolgte durch Austausch der Versorgungsleitung auf eine Länge von 25,51 lfm und Erneuerung in der Dimension DA 250. Die Anbindung an den Bestand in der Köldererstraße erfolgte durch Austausch der Versorgungsleitung auf eine Länge von 11,96 lfm und Erneuerung in der Dimension DA 160.

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 1840/2, 2938, 3029, 3045/1

64. Austausch und Erweiterung der Versorgungsleitung auf DA 160 PE in der Amraser Straße (Jahr 2011) (TB: 65.)

Im Jahr 2011 wurde die nördlich gelegene Versorgungsleitung in der Amraser Straße zwischen dem Anwesen Amraser Straße 69 und der Bruder-Willram-Straße auf eine Länge von 119,04 lfm ausgetauscht und die Trasse Richtung Norden verschoben. Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DA 160. Die Anbindung an den Bestand in der Rudolf-Greinz-Straße erfolgte durch Austausch der Versorgungsleitung auf eine Länge von 2,90 lfm und Erneuerung in der Dimension DN 125.

Berührte Grundparzelle, KG Pradl: Gst. 3045/1

65. Austausch und Erweiterung der Versorgungsleitung auf DA 140 PE in der Hörmannstraße (Jahr 2011) (TB: 66.)

Im Jahr 2011 wurde die Versorgungsleitung in der Hörmannstraße zwischen dem Anwesen Hörmannstraße 4 und der Amraser Straße auf eine Länge von 199,79 lfm ausgetauscht und die Trasse im östlichen Bereich Richtung Norden verschoben. Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DA 140. Die Anbindung an den Bestand in der Knollerstraße erfolgte durch Austausch der Versorgungsleitung auf eine Länge von 2,68 lfm und Erneuerung in der Dimension DA 110.

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 2929/1, 3045/1

66. Austausch und Erweiterung der Versorgungsleitung auf DA 280 PE in der Olympiastraße (Jahr 2011) (TB: 67.)

Im Jahr 2011 wurden die Versorgungsleitungen in der Olympiastraße südlich der Fußgängerunterführung auf eine Länge von 99,58 lfm ausgetauscht und die Trasse teilweise Richtung Osten verschoben. Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DA 280.

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 1791, 1792, 2936/1

67. Austausch der Versorgungsleitung DA 110 PE in der Pestalozzistraße (Jahr 2011) (TB: 68.)

Im Jahr 2011 wurde die Versorgungsleitung in der Pestalozzistraße zwischen Egerdachstraße und Amthorstraße auf eine Länge von 157,59 lfm ausgetauscht und die Trasse Richtung Westen verschoben. Die Erneuerung erfolgte in der Dimension auf DA 110. Die Anbindung an den Bestand in der Egerdachstraße erfolgte durch Austausch der Versorgungsleitung auf eine Länge von 7,30 lfm und Erneuerung in der Dimension DN 100. Die Anbindung an den Bestand in der Amthorstraße erfolgte durch Austausch der Versorgungsleitung auf eine Länge von 5,25 lfm und Erneuerung in der Dimension DN 125.

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 2920, Gst. 2924, Gst. 2874/1

68. Austausch und Erweiterung der Versorgungsleitung auf DA 160 PE in der Wiesengasse (Jahr 2011) (TB: 69.)

Im Jahr 2011 wurden die Versorgungsleitungen in der Wiesengasse zwischen Helblingstraße und der Sillbrücke östlich St. Bartlmä auf eine Länge von 159,79 lfm ausgetauscht. Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DA 160 (153,20 lfm) bzw. DA 225 (6,59 lfm). Zu der parallel verlaufenden Ringrohrleitung DN 500 wurde im Kreuzungsbereich Wiesengasse/ Helblingstraße eine Verbindungsleitung DA225 mit einer Länge von 3,29 lfm hergestellt.

Berührte Grundparzelle, KG Pradl: Gst. 2951/1

69. Austausch und Erweiterung der Versorgungsleitung auf DA 140 PE in der Anzengruberstraße (Jahr 2010) (TB: 70.)

Im Jahr 2010 wurde die Versorgungsleitung in der Anzengruberstraße zwischen der Anton-Eder-Straße und der Roseggerstraße auf eine Länge von 182,09 lfm ausgetauscht. Die Trasse wurde zwischen Anton-Eder-Straße und Resselstraße nach Süden sowie zwischen Resselstraße und Roseggerstraße Richtung Norden verschoben. Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DA 140. Die Anbindung an den Bestand in der Resselstraße erfolgte durch Austausch der Versorgungsleitung auf eine Länge von 3,70 lfm und Erneuerung in der Dimension DA 110.

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 1851/2, 1856/5, 1902/1, 2930/1

70. Austausch und Erweiterung der Versorgungsleitung auf DA 160 PE in der General-Eccher-Straße (Jahr 2010) (TB: 71.)

Im Jahr 2010 wurde die Versorgungsleitung in der General-Eccher-Straße zwischen der Reichenauer Straße und der Kärntner Straße auf eine Länge von 316,84 lfm ausgetauscht. Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DA 160. Die Anbindung an den Bestand in der Kärntner Straße erfolgte durch Austausch der Versorgungsleitung auf eine Länge von 12,99 lfm und Erneuerung in der Dimension DA 110.

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 1348, 2911, 3018, 3033

71. Neuverlegung der Versorgungsleitung DN 250 in der Matthias-Schmid-Straße „Anbindung Silldücker neu“ (Jahr 2010) (TB: 72.)

In Rahmen der Errichtung des neuen Silldückers zwischen Matthias-Schmid-Straße und General-Eccher-Straße erfolgte im Jahr 2010 die Anbindung des Dükers an die Versorgungsleitung in der General-Eccher-Straße. Hierfür wurde eine Verbindungsleitung in der Dimension DN 250 mit einer Länge von 34,8 lfm hergestellt. Auch ein Teil der Versorgungsleitung DN 250 im Dücker wurde neu verlegt, wobei sich von dieser lediglich 4,06 lfm in der KG Pradl befinden.

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 3005, 3018, 3033

72. Austausch und Erweiterung der Versorgungsleitung auf DA 280 PE bzw. DA 160 PE in der Reichenauer Straße (Jahr 2010) (TB: 73.)

Im Jahr 2010 wurden die Versorgungsleitungen in der Reichenauer Straße im Kreuzungsbereich General-Eccher-Straße/ Reichenauer Straße/ Radetzky-Straße ausgetauscht. In der Reichenauer Straße wurde die Versorgungsleitungen DA 280 PE auf eine Länge von 49,91 lfm errichtet - von dieser wurden 10,35 lfm im Jahr 2015 wieder außer Betrieb genommen. Weiters wurden Versorgungsleitungen DA 160 PE auf eine Länge von 82,16 lfm errichtet - von dieser wurden 52,33 lfm in den Jahren 2014 und 2015 wieder außer Betrieb genommen.

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 1348, 2911

73. Austausch Schieberkreuz Radetzkystraße / Reut-Nicolussi-Straße DN 150 / DN 150 (Jahr 2010) (TB: 74.)

Das Schieberkreuz Radetzkystraße / Reut-Nicolussi-Straße DN 150 / DN 150 wurde ausgetauscht (4,68 lfm).

Berührte Grundparzelle, KG Pradl: Gst. 1348

74. Austausch Schieberkreuz Reut-Nicolussi-Straße / Wopfnerstraße DN 150 / DN 100 (Jahr 2010) (TB: 75.)

Das Schieberkreuz Reut-Nicolussi-Straße / Wopfnerstraße DN 150 / DN 100, wurde ausgetauscht (5,03 lfm).

Berührte Grundparzelle, KG Pradl: Gst. 1221/77

75. Austausch und Erweiterung der Versorgungsleitung auf DA 140 PE in der Hunoldstraße (Jahr 2009) (TB: 76.)

Im Jahr 2009 wurde die Versorgungsleitung in der Hunoldstraße zwischen dem Anwesen Hörmannstraße 4 und der Amraser Straße auf eine Länge von 179,60 lfm ausgetauscht und die Trasse Richtung Westen verschoben. Im Jahr 2012 erfolgten im Kreuzungsbereich Hunoldstraße/ Amraser Straße Verlegearbeiten, im Zuge derer Leitungen (30,61 lfm) wieder außer Betrieb genommen wurden. Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DA 140. Östlich des Anwesens Hunoldstraße 20 wurden zudem Leitungen auf eine Länge von 20,34 lfm und in der Dimension NW 100 erneuert. Die Anbindung an den Bestand in der Hörmannstraße erfolgte durch Austausch der Versorgungsleitung auf eine Länge von 13,52 lfm und Erneuerung in der Dimension DA 140.

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 1890, 1947/1, 2928/3, 2929/1

76. Austausch der Versorgungsleitung DA 110 PE in der Kärntner Straße (Jahr 2009) (TB: 77.)

Im Jahr 2009 wurde die Versorgungsleitung in der Kärntner Straße nordwestlich der Kaserne auf eine Länge von 140,81 lfm ausgetauscht und neu in der Dimension DA 110 ausgeführt. Von dieser wurden 4,14 lfm im Jahr 2020 wieder außer Betrieb genommen.

Berührte Grundparzelle, KG Pradl: Gst. 3018

77. Austausch und Erweiterung der Versorgungsleitung auf DA 140 PE in der Kranewitterstraße (Jahr 2009) (TB: 78.)

Im Jahr 2009 wurde die Versorgungsleitung in der Kranewitterstraße zwischen dem Anwesen Kranewitterstraße 45 und dem Langen Weg bzw. der Katastralgemeindegrenze ausgetauscht und die Trasse Richtung Nordosten verschoben. Von dieser befinden sich 107,29 lfm in der Katastralgemeinde Pradl.

Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DA 140.

Berührte Grundparzelle, KG Pradl: Gst. 2932

78. Neuverlegung der Versorgungsleitung DN 250 in der Matthias-Schmid-Straße (Jahr 2009) (TB: 79.)

In Rahmen der Errichtung des neuen Silldückers zwischen Matthias-Schmid-Straße und General- Eccher-Straße wurde im Jahr 2009 auch eine Versorgungsleitung DN 250 auf eine Länge von 14,72 lfm mitverlegt. Die Leitung wurde einbetoniert.

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 3005, 3018

79. Austausch der Versorgungsleitung Am Roßsprung DN 100 (Jahr 2008) (TB: 80.)

Im Jahr 2008 wurde die Versorgungsleitung Am Roßsprung südlich des Anwesens Am Roßsprung 7 auf eine Länge von 6,10 lfm ausgetauscht und neu in der Dimension DN 100 ausgeführt.

Berührte Grundparzelle, KG Pradl: Gst. 1404/4

80. Austausch und Umlegung der Versorgungsleitungen DA 110 PE bzw. DA 90 PE im Eichhof (Jahr 2008) (TB: 81.)

Im Jahr 2008 wurden die Versorgungsleitungen im Eichhof zwischen Langstraße und Lindenstraße auf eine Länge von insgesamt 316,26 lfm (davon DA 110 PE: 262,28 lfm und DA 90 PE: 53,88 lfm) ausgetauscht. Die neue Trasse wurde insbesondere im nördlichen Bereich des Innenhofs gegenüber der ursprünglichen verändert. Die Anbindung an den Leitungsbestand in der Lindenstraße wurde im Jahr 2020 unterbrochen und die Versorgungsleitung auf eine Länge von 52,99 lfm außer Betrieb genommen.

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 1432/6, 1446/3, 1452/1, 3068, 3069/1

81. Neuverlegung einer Versorgungsleitung DA 160 PE in der Josef-Thoman-Straße (Jahr 2008) (TB: 82.)

Im Jahr 2008 wurde die Versorgungsleitung DA 160 PE in der Josef-Thoman-Straße östlich des Anwesens Adele-Obermayr-Straße 14, welche im Jahr 2006 neu verlegt worden war, auf eine Länge von 32,01 lfm außer Betrieb genommen und weiter östlich mit einer Länge von 38,07 lfm neu errichtet.

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 1965/1, 3115, 3120

82. Austausch und Erweiterung der Versorgungsleitung auf DA 140 PE in der Pembaurstraße (Jahr 2008) (TB: 83.)

Im Jahr 2008 wurde die Versorgungsleitung in der Pembaurstraße zwischen Amthorstraße und Egerdachstraße auf eine Länge von 169,31 lfm ausgetauscht. Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DA 140. Diese Leitung wurde im Jahr 2015 wieder außer Betrieb genommen und die neue Trasse weiter westlich geführt. Die Anbindung an den Bestand DN 125 in der Amthorstraße bzw. an den Bestand DN 125/ DN 100 in der Egerdachstraße erfolgte durch Austausch der Versorgungsleitungen auf eine Länge von 1,80 lfm bzw. 3,11 lfm.

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 1385/9, 2922/1, 2924

83. Austausch der Versorgungsleitung DA 110 PE in der Dr.-Glatz-Straße (Jahr 2007) (TB: 84.)

Im Jahr 2007 wurde die Versorgungsleitung in der Dr.-Glatz-Straße zwischen Cranachstraße und Pacherstraße auf eine Länge von 106,60 lfm ausgetauscht und neu in der Dimension DA 110 ausgeführt. Die Anbindung an den Bestand in der Pacherstraße erfolgte durch Austausch der Versorgungsleitung auf eine Länge von 8,67 lfm und Erneuerung in der Dimension DN 150. Die Anbindung an den Bestand in der Cranachstraße erfolgte durch Austausch der Versorgungsleitung auf eine Länge von 1,00 lfm und Erneuerung in der Dimension DN 100.

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 1829/2, 2938

84. Austausch Schieberkreuz Freundsbergstraße DN 100 / DN 80 (Jahr 2007) (TB: 85.)

Das Schieberkreuz in der Freundsbergstraße DN 100 / DN 80, welches sich nordöstlich des Anwesens Freundsbergstraße 10 befindet, wurde ausgetauscht (3,20 lfm).

Berührte Grundparzelle, KG Pradl: Gst. 1347

85. Neuverlegung einer Versorgungsleitung DA 160 PE bzw. DA 110 PE in der Josef-Thoman-Straße/ Tivoli („Olympiastraße“) (Jahr 2007) (TB: 86.)

Im Jahr 2007 wurde die Versorgungsleitung in der Josef-Thoman-Straße/ Tivoli („Olympiastraße“) auf eine Länge von 333,84 lfm und in der Dimension DA 160 PE neu errichtet. Neue Leitungen wurden verlegt

... zwischen den Anwesen Josef-Thoman-Straße 2 und 12 (DA 160 PE, 165,30 lfm)

... zwischen Josef-Thoman-Straße 12 und Fußgängerunterführung (DA 160 PE, 90,28 lfm)

... zwischen Olympiastraße 17 und 33 (DA 110 PE, 78,26 lfm)

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 1965/1, 1965/4, 1965/5, 1965/7, 3115

86. Austausch Schieberkreuz Landseestraße/ Dürerstraße DN 100 / DN 100 (Jahr 2007) (TB: 87.)

Das Schieberkreuz Landseestraße DN 100/ Dürerstraße DN 100 wurde ausgetauscht (4,70 lfm).

Berührte Grundparzelle, KG Pradl: Gst. 3034

87. Austausch der Versorgungsleitung DA 110 PE in der Premstraße (Jahr 2007) (TB: 88.)

Im Jahr 2007 wurde die Versorgungsleitung in der Premstraße zwischen den Anwesen Premstraße 49 und Premstraße 59a auf eine Länge von 93,87 lfm ausgetauscht und neu in der Dimension DA 110 ausgeführt.

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 1763/11

88. Austausch Schieberkreuz Prinz-Eugen-Straße/ Reichenauer Straße DN 250 / DN 250 (Jahr 2007) (TB: 89.)

Das Schieberkreuz Prinz-Eugen-Straße DN 250 / Reichenauer Straße DN 250 wurde ausgetauscht (6,27 lfm).

Berührte Grundparzelle, KG Pradl: Gst. 2911

89. Neuverlegung von Versorgungsleitungen DA 160 PE im Sillufer (Jahr 2007) (TB: 90.)

Im Jahr 2007 wurde die Versorgungsleitung im Sillufer zwischen der Josef-Thoman-Straße und der Adele-Obermayr-Straße auf eine Länge von 97,19 lfm und in der Dimension DA 160 PE neu errichtet. Weiters wurde die Versorgungsleitung im Sillufer im Bereich der Olympiabrücke zwischen den Anwesen Olympiastraße 7 und Sillufer 11 auf eine Länge von 105,15 lfm und in der Dimension DA 160 PE neu hergestellt.

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 1965/4, 1965/5, 2936/1, 2943, 3105

90. Austausch der Versorgungsleitung DN 100 in der Roseggerstraße (Jahr 2007) (TB: 92.)

Im Jahr 2007 wurde die Versorgungsleitung in der Roseggerstraße bei Anwesen Roseggerstraße 3 auf eine Länge von 16,87 lfm ausgetauscht bzw. im Zuge der Kanalherstellung umgelegt und neu wiederum in der Dimension DN 100 ausgeführt.

Berührte Grundparzelle, KG Pradl: Gst. 1851/2

91. Austausch der Versorgungsleitung DA 160 PE am Viller Berg (Jahr 2007/ außer Betrieb – neu: 2018) (TB: 93.)

Im Jahr 2007 wurde die Versorgungsleitung am Viller Berg zum Kraftwerk Untere Sill auf eine Länge von 81,43 lfm ausgetauscht (siehe auch Punkt 99/ 2006). Im Zuge der Erneuerung erfolgte ein Austausch in der Dimension DA 160. Diese Leitung wurde im Jahr 2018 neuerlich ausgetauscht (siehe Punkt 29 und Punkt 30).

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 2033/2, 2033/6, 3087

92. Neuverlegung einer Versorgungsleitung DA 110 PE im Wetterherrenweg („Resselstraße“) (Jahr 2007) (TB: 94.)

Im Jahr 2007 wurde die Versorgungsleitung im Wetterherrenweg zwischen der Resselstraße und dem Anwesen Wetterherrenweg 8 auf eine Länge von 58,38 lfm und in der Dimension DA 110 PE neu errichtet.

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 1778/8, 3041

93. Neuverlegung einer Versorgungsleitung DA 140 PE in der Wiesengasse (Jahr 2007) (TB: 95.)

Im Jahr 2007 wurde die Versorgungsleitung in der Wiesengasse östlich des Anwesens Wiesengasse 20 für den Anschluss der neuen Tivoli-Sportanlagen auf eine Länge von 82,66 lfm und in der Dimension DA 140 PE neu errichtet.

Auch eine Hauptleitung DA 90 PE (5,1 lfm) wurde verlegt.

Berührte Grundparzelle, KG Pradl: Gst. 2949

94. Neuverlegung von Versorgungsleitungen DA 160 PE in der Adele-Obermayr-Straße („Sillufer“) bzw. in der Josef-Thoman-Straße (Jahr 2006) (TB: 96.)

Im Jahr 2006 wurde die Versorgungsleitung in der Adele-Obermayr-Straße/ Sillufer zwischen den Anwesen Adele-Obermayr-Straße 1 und 11 auf eine Länge von 145,56 lfm und in der Dimension DA 160 PE neu errichtet. Weiters wurde die Versorgungsleitung in der Josef-Thoman-Straße östlich des Anwesens Adele-Obermayr-Straße 14 auf eine Länge von 89,63 lfm und in der Dimension DA 160 PE neu errichtet. Von dieser wurden 32,01 lfm im Jahr 2008 wieder außer Betrieb genommen (siehe Punkt 82) und die neue Trasse weiter östlich geführt.

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 1965/1, Gst. 3105, Gst. 3120, (Gst. 3115)

95. Austausch und Erweiterung der Versorgungsleitung auf DN 250 bzw. teilweise Neuverlegung in der Olympiastraße im Bereich der Fußgängerunterführung (Jahr 2006) (TB: 97.)

Im Jahr 2006 wurde die Versorgungsleitung in der Olympiastraße im Bereich der Fußgängerunterführung westlich des Olympiastadions Olympiastraße 10 auf eine Länge von 88,36 lfm ausgetauscht (bzw. teilweise neu errichtet). Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DN 250. Weiters wurde die Versorgungsleitung im Bereich der Querung Olympiastraße auf eine Länge von 38,88 lfm ausgetauscht. Im Zuge der Erneuerung erfolgte die Erweiterung der Dimension auf DN 250.

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. 1790/1, 1790/4, 1791, 2936/1

96. Neuverlegung einer Versorgungsleitung DA 160 PE im Sillufer/ Olympiastraße (Jahr 2006) (TB: 98.)

Im Jahr 2006 wurde die Versorgungsleitung im Sillufer/ Olympiastraße zwischen den Anwesen Olympiastraße 7 und Josef-Thoman-Straße 2 auf eine Länge von 62,18 lfm und in der Dimension DA 160 PE neu errichtet.

Berührte Grundparzelle, KG Pradl: Gst. 1965/5

97. Austausch der Versorgungsleitung DA 160 PE am Viller Berg (Jahr 2006/ außer Betrieb – neu: 2018)
(TB: 99.)

Im Jahr 2006 wurde die Versorgungsleitung am Viller Berg zum Kraftwerk Untere Sill auf eine Länge von 163,75 lfm ausgetauscht (siehe auch Punkt 93/ 2007). Im Zuge der Erneuerung erfolgte ein Austausch in der Dimension DA 160. Diese Leitung wurde im Jahr 2018 neuerlich ausgetauscht (siehe Punkt 28 und Punkt 29).

Berührte Grundparzellen, KG Pradl: Gst. .608, 2033/2, 3087

Seitens der Behörde ist vorgesehen, gemeinsam mit dem Bewilligungsverfahren auch das Überprüfungsverfahren durchzuführen. Insbesondere auch für Projektteile, für welche bereits eine Bewilligung vorliegt.

Eine genaue Beschreibung der ausgeführten Anlagenteile und der planlichen Darstellung können den eingangs genannten Projektunterlagen mit der Bezeichnung „KG Pradl – Wasserleitungsnetz, Erweiterungen/ -veränderungen, 01.01.06 bis 31.12.22“ entnommen werden.

Diese Planunterlagen liegen beim Amt der Tiroler Landesregierung in Innsbruck, Landhaus 2, Heiligegeiststraße 7, I. Stock, Zimmer 01-030, bis zur mündlichen Verhandlung zur allgemeinen Einsicht auf.

Zur Einsicht in die Planunterlagen beim Amt der Tiroler Landesregierung, Abt. Wasser-, Forst- und Energierecht, wird um vorherige telefonische Terminvereinbarung gebeten, um längere Wartezeiten nach Möglichkeit zu vermeiden. Dies gilt sinngemäß für Akteneinsichten.

Hinweis zur Akteneinsicht im Amt der Tiroler Landesregierung:

Zutritt in das Amtsgebäude haben jene Personen, die **im Vorhinein** mit der jeweiligen Dienststelle einen **Termin** vereinbart haben.

Diese sind telefonisch unter der Nummer 0512/508 2472 oder per E-Mail an wasser.forst.energierecht@tirol.gv.at zu vereinbaren.

Für den Landeshauptmann:
Mag. Hillebrand

Mit der Bitte um Teilnahme und Termineinplanung.